

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» сентября 2022 г., 36230061000203558739

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской  
области**

(Указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«15» сентября 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2309/028-36/65-П/АВП**

(Дата и время составления акта)

Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1

(Место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «04» сентября 2023 г., № 2309/028-36/65-П/РВП, учетный номер проверки 36230061000203558739.**

(Указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с Единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Андраханов Денис Владимирович – начальник отдела - главный государственный инспектор Павловского района по пожарному надзору (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
2. Стрельцов Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела - заместитель главного государственного инспектора Павловского района по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, осуществляющего проверку, в том числе (если оно имеет статус инспектора) (уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При изменении инспектора (инспекторов) после принятия решения о привлечении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается с указанием №, если это (они) до этого были привлечены к проведению выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(Указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Воронежская, р-н Павловский, с Петровка, ул Лизы Чайкиной, Дом 7
2. обл Воронежская, р-н Павловский, с Воронцовка, ул Пушкинская, Дом 18

(Указывается адрес (адреса) объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 3620003582, адрес регистрации юридического лица: 396443, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ПАВЛОВСКИЙ, СЕЛО ПЕТРОВКА, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛИЦА, 7, ---, ---**

(Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное или наименование, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «15» сентября 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

15 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

### 1) истребование документов

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) просмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» сентября 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «15» сентября 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту: обл Воронежская, р-н Павловский, с Петровка, ул Лизы Чайкиной, Дом 7

(указываются дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 11.09.2023 №82/437-21-01-407

### 2) осмотр

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) просмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «12» сентября 2023 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Воронежская, р-н Павловский, с Петровка, ул Лизы Чайкиной, Дом 7, обл Воронежская, р-н Павловский, с Воронцовка, ул Пушкинская, Дом 18

(указываются дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 12.09.2023 №2309/028-36/65-П/ОВП, протокол осмотра от 12.09.2023 №2309/028-36/65-П/ОВП

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол просмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Договора на техническое обслуживание систем и средств обеспечения пожарной безопасности.
2. Декларация пожарной безопасности от 30.11.2016 №20233848-ТО-00165
3. Журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты.
4. Журнал инструктажей по пожарной безопасности.
5. Протокол испытаний наружной пожарной лестницы от 03.08.2023 №001466
6. Приказ БУ ВО "Петровский психоневрологический интернат" от 09.01.2023 №1/ОД "О назначении ответственного за пожарную безопасность"
7. Техническая документация на средства обеспечения пожарной безопасности
8. Регламент технического обслуживания систем и средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный 29.04.2022.
9. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
10. Дипломы о профессиональной переподготовке от 19.09.2022 №ПБ250-01-09/2022 и №ПБ250-02-09/2022 выданы Союзом "Торгово-промышленная палата Воронежской области" о присвоении квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" в сфере пожарной безопасности Серебрянской Татьяне Петровне и Гайдуковой Любове Ивановне.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 11. При проведении выездной проверки установлено:

1. В чердачном помещении хранятся старые листы древесно-волоконистых плит.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 16, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности
2. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы установленного изготовителем и не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При

монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. На первом и втором этаже двери ведущие из коридора в лестничную клетку зафиксированы в открытом положении.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приемках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

4. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы установленного изготовителем и не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей ведущих из общих коридоров в лестничную клетку на первом и втором этаже.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

(указываются вывозы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывоз об отсутствии нарушенных обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывоз о выявлении нарушенных обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол истребования документов от 11.09.2023 №82/437-21-01-407
2. протокол осмотра от 12.09.2023 №2309/028-36/65-П/ОВП
3. протокол осмотра от 12.09.2023 №2309/028-36/65-П/ОВП
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Павловский, с Петровка, ул Лизы Чайкиной, Дом 7)
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Павловский, с Воронцовка, ул Пушкинская, Дом 18)
6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Павловский, с Петровка, ул Лизы Чайкиной, Дом 7)
7. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Воронежская, р-н Павловский, с Воронцовка, ул Пушкинская, Дом 18)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и результаты), дополнительные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушений обязательных требований)

Начальник отдела - главный государственный инспектор Павловского района по пожарному надзору (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Андраханов Денис Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 160A972BD86A006DEBFD66D22A0808FC  
Владелец: Андраханов Денис Владимирович  
Действителен с 12.09.2022 по 06.12.2023

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Андраханов Денис Владимирович - Начальник отдела - главный государственный инспектор Павловского района по пожарному надзору (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 84736227528, e-mail: d.andrahanov@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, инспектора (руководителя группы инспекторов) акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

