



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. (473) 277-99-00

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому району

396420, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1,  
тел. (47362) 2-75-28

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- другое юридическое лицо)

вручается: директору БУ ВО «Петровский психоневрологический интернат»  
Серебрянской Татьяне Петровне

(указываться контролируемому лицу, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Павловского района  
о пожарному надзору «О проведении выездной проверки плановой»

№ 5 от «15» апреля 2022 года

в период с «20» апреля 2022 г. по «28» апреля 2022 г.

Начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского района по  
пожарному надзору подполковником внутренней службы Андрахановым Денисом  
Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка на территории в зданиях БУ ВО «Петровский  
психоневрологический интернат», расположенном по адресу: Воронежская область,  
Павловский район, с. Петровка, ул. Лизы Чайкиной, д. 7; с. Воронцовка, ул. Пушкинская,  
д. 18

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица директор БУ ВО  
«Петровский психоневрологический интернат» Серебрянская Татьяна Петровна.

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

	№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места нарушения на территории	Ссылка на пункт, часть статьи и документацию нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, приближенных к тексту (далее) Наруше- ния	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель и лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	(п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 1 приложения №3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №306)	До 15.08.2022	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не для каждого здания и сооружения и не в полном объеме отражает вопросы, предусмотренные разделом XVIII Правил противопожарного режима.	(п. 2 абзац 4, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	
3.	Отсутствует утвержденный руководителем регламент технического обслуживания систем и средств обеспечения пожарной безопасности.	(п. 54 абзац 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	
4.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконалагодочных испытаний указанных систем.	(п. 54 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	
5.	Не проводилась проверка состояния огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя на средство огнезащиты Негорин МС-Д.	(п. 13 абзац 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	
6.	Отсутствует журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты.	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	
7.	Огнетушитель под №21, расположенный в коридоре у входа в столовую, неисправен (сломан ствол-насадка).	(п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	19.08.2022
8.	На территории рядом со зданием котельной и гаражами имеются свалки горючего мусора.	(п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	До 15.08.2022	19.08.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор БУ ВО «Петровский  
психоневрологический интернат»

Серебрянская Т.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отдела – главный государственный  
инспектор Павловского района по пожарному надзору

Андраханов Д.В.

подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)