



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ул. 1 Мая, д. 15, г. Павловск, 396422
Тел./факс (47362) 2-59-83



393686 770305

Директору БУ ВО «Петровский
ЦРС»

Серебрянской Т.П.

ул. Лизы Чайкиной, д. 7,
с. Петровка, Павловский район,
Воронежская область, 396443.

22.03.2024 № 2-2-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований в деятельности в БУ ВО «БУ ВО «Петровский ЦРС» по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Петровка, ул. Лизы Чайкиной, д. 7.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В ходе проверки выявлены нарушения требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее Требования) а именно:

В нарушение п. 9.15 IX Требований площадь палат изолятора в приемно – карантинном отделении по 3 м² на 1 койку.

Кроме того, в медицинском корпусе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.2 Требований.

В приемно – карантинном отделении отсутствует буфетная с моечными ваннами (мытьё и дезинфекция посуды осуществляется в коридоре в тазах), что является нарушением п. 9.16 раздела IX Требований.

В нарушение п. 4.4.6 п. 4.4. раздела IV Требований в процедурном кабинете раковина не имеет бесконтактного смесителя.

В процедурном кабинете нарушена целостность двери, что не позволяет проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.37 раздела IX Требований.

Кроме того, проведенной проверкой выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

Прокуратура Павловского района Воронежской
области

№ Прдр-20200032-88-24/-20200032

Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее-Правила) руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Павловск, ул. Покровская, д. 29.

Эвакуационные выходы не оборудованы запорным механизмом, позволяющим открыть дверь изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил.

В нарушение п. 14 Правил руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств, для самозакрывания противопожарных дверей.

Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственными должностными лицами БУ ВО «Петровский ЦРС» и отсутствия контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий и им способствующих, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района

советник юстиции

А.О. Шахламазов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 09EDAB6204F2D396A6A939767B800A72
Владелец Шахламазов Александр Олегович
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025